

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
(МЧС России)**

Главное управление МЧС России по Белгородской области

г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru

Управление надзорной деятельности профилактической работы

г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому
городскому округу г.Валуйки ул.Ст.Разина,20 3-33-64 gpn-
valuiki@31.mchs.gov.ru

Предписание № 42/1/6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА ВАЛУЙКИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО Начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Валуйскому городскому округу заместителя главного
государственного инспектора по Валуйскому городскому округу по пожарному надзору
Глебова Дениса Сергеевича № 42 от 30.04.2021 года, « 20» мая 2021 г. с 13 час. 00 мин.
до 16 час. 00 мин. ; « 26» мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена
плановая проверка Дербеневым Романом Валерьевичем старшим инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по Валуйскому городскому округу
управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области.

территории, зданий и помещений объектов расположенных по адресу:
Россия, Белгородская область, г. Валуйки ул. Фурманова д.22.

совместно с Махортовой Ириной Васильевной, директором Муниципального
образовательного учреждения «средняя общеобразовательная школа №5» г.Валуйки
Белгородской области;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Преприятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В учебных классах и столовой используются удлинители для питания электроприборов.	(Основание п.п. «д» п.35 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства	01.06.21	

		РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)		
2.	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и не организовано проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	(Основание п.48 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)	01.08.21	
3.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Основание п.50 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О	(Основание п. 50 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О	01.08.21.	
4.	В местах установки пожарных приемно-контрольных приборов не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	(Основание п.10 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)	01.08.21	
5.	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности. Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (пожарный датчик в помещении спортивного зала отсутствует). Информация о работах,	(Основание п. 54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)	01.08.21	

	проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.			
6.	Не организовано (не реже 1 раза в 5 лет) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	(Основание п.п. «б» п.17 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме".)	07.08.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности профилактической работы по Валуйскому городскому округу управления НД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Дербенев Роман Валерьевич

«26» мая 2021г.



Предписание получила:

Директор МОУ «СОШ №5 г. Валуйки»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» мая 2021г.